

Łódź 31.10.2024 r.

W odpowiedzi na pytania z dnia 30 października 2024 roku do postępowania 400/AT/2024/R na realizację zadania „Wykonanie analizy określającej optymalną moc i pojemności magazynu energii dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi”

1. W odniesieniu do pkt. II Zapytania ofertowego i zapisu: "Jeżeli w trakcie opracowywania analizy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej uzgodnionych rozwiązań...", prosimy o doprecyzowanie ilości możliwych wariantów alternatywnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odp. Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć ilości wariantów

2. W odniesieniu do przedstawionego projektu Umowy, a dokładnie §5 pkt 2, prosimy o zmianę zapisów na:

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu będzie realizowana w dwóch etapach: -25% wynagrodzenia na podstawie faktury zaliczkowej po podpisaniu umowy,

-75% wynagrodzenia na podstawie faktury VAT - po wykonaniu Przedmiotu umowy

Odpowiedź zamawiającego.

Zamawiający nie zmienia zapisu w punkcie 2.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067



3. W odniesieniu do przedstawionego projektu Umowy, a dokładnie §5 pkt 6, prosimy o zmianę zapisów na: "... w terminie do 30 dni ...".

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający nie zmienia zapisu w punkcie 3.

4. W odniesieniu do pkt. II podpunkt 7 Zapytania ofertowego Prosimy o potwierdzenie, iż dystrybucja tlenu rozumiana jest jako wpięcie projektowanej instalacji w system tlenowy szpitala

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza. Jakość tlenu powinna być potwierdzona certyfikatem potwierdzającym dopuszczenie do użytku szpitalnego w celach leczniczych.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zapytanie ofertowe dotyczy wyłącznie analizy aspektów technicznych instalacji.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że analiza uwzględnia wyłącznie układu produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru, bez układu produkcji energii i/lub ciepła z wodoru w istniejącym układzie kogeneracji.

Odpowiedź Zamawiającego.

Analiza ma uwzględniać możliwość instalacji na terenie szpitala, produkcji, magazynowania, dystrybucji wodoru, z układem produkcji energii, ciepła z wodoru w układzie kogeneracji.

P.O. Z-CY DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
[Signature]
mgr inż. Marek Zygmunt

PEKARNI ENERGETYK
Z-CIA KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO
[Signature]
Grzegorz Ludwiński

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

