Łódź, dnia 26.02.2025 r

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Montaż, uruchomienie i eksploatację w węzłach cieplnych agregatów GRUNDFOS OCD – 162 – S – S/G wraz z pompą dozującą o wydajności generatora 5g/h do chemicznego zwalczania bakterii Legionella w ciepłej wodzie użytkowej w obiektach WWCO i T im. M. Kopernika

Pyt. *– wskazano z nazwy konkretne urządzenie i nie zapisano dopuszczenia zamienników o takich samych parametrach*

Odp. - dopuszcza się również do eksploatacji urządzenia o takich samych parametrach technicznych jak agregaty GRUNDFOS OCD – 162 – S – SG

Pyt. *- wyznaczono obowiązek wykonania wizji lokalnej, co przy tak krótkim czasie przeznaczonym na składanie ofert realnie nie pozwala na spełnienie warunku*

Odp. - wykonanie wizji lokalnej nie jest obowiązkowa lecz wskazana.

Pyt. *– generatory są produkowane w Grundfos na zamówienie w ok. 7 tygodni. Czas dostawy7 dni jest w takim wypadku nierealny.*

Odp. – zamawiający nie ma wpływu na czas produkcji i dostawy generatorów. W warunkach szpitalnych gdzie przebywają pacjenci o obniżonej odporności organizmu na działanie bakterii Legionella, tak długi okres braku urządzeń do likwidacji bakterii stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób korzystających z ciepłej wodzie użytkowej.

Pyt. – wymiana reagentów

Odp. - dostawa odczynników w niezbędnej ilości potrzebnej do ciągłej eksploatacji urządzeń na koszt Wykonawcy (patrz zapis w Zapytaniu Ofertowym oraz Umowach)

Pyt. – zapewnienie serwisu rocznego

Odp. - czas zawarcia umowy wynosi 12 miesięcy. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników w zwalczaniu bakterii umowa może ulec przedłużeniu. Zapewnienie serwisu rocznego urządzeń (z wyjątkiem urządzenia w obiekcie ul. Paderewskiego 4) leży po stronie Wykonawcy.

Pyt. – jakie jest zapotrzebowanie na wodę w danych obiektach

Odp. - brak opomiarowania zużycia ciepłej wody użytkowej. Podaję zużycie zimnej wody w skali 2024 roku.

ul. Pabianicka 62	-	m^3	51 739,0
ul. Paderewskiego 4	-	m^3	17 247,0
ul. Ciołkowskiego 2	-	m^3	6 391,0
ul. Popioły 40	-	m^3	2 214,0

Zużycie ciepłej wody użytkowej należy oszacować szacunkowo

- przedłuża się termin składania ofert do dnia 05.03.2025 r.

Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu
Wanda Stępień

p.o. Z-CY DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Marek Zygmunt